



РОССЕТИ



КУБАНЬЭНЕРГО

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ КУБАНИ
(ПАО «КУБАНЬЭНЕРГО»)

от 13.07.2017

№ 03-01/0799-17/1/КЭ/005/2057

на №

от

Россия, 350033, Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
тел.: (861) 268-59-13, факс: (861) 268-24-93
e-mail: telet@kuben.elektra.ru, web: www.kubanenergo.ru

Окрян Анжелика Шамсутдиновна

Изменения в технические условия № 03-01/0799-17/1 от 13.07.2017 г.

ПАО «Кубаньэнерго» на основании письма Окрян Анжелики Шамсутдиновны б/н от 06.07.2017 (вх. № КЭ/005/715 от 12.07.2017) вносит в технические условия № 03-01/0799-17 от 26.06.2017 на технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств Окрян Анжелики Шамсутдиновны, расположенных по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул. Новая Адыгея, МО «Старобжегокайское сельское поселение», юго-западная часть а. Новая Адыгея, кадастровый номер 01:05:2900013:6572 следующие изменения:

1. Пункт 3 ТУ читать в следующей редакции:
«Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет – **950 (девятьсот пятьдесят) кВт, в том числе существующая мощность в данной точке присоединения 0 (ноль) кВт**».
2. Пункт 4 ТУ читать в следующей редакции:
«Категория надежности – **II (вторая) - 950 кВт**».
3. Пункт 8 ТУ читать в следующей редакции:
«Основной источник питания — **ПС 35/10 кВ «Хомуты**».
4. Пункт 9 ТУ читать в следующей редакции:
«Резервный источник питания — **ПС 110/10 кВ «ИКЕА**».
5. Пункт 11.1 ТУ читать в следующей редакции:
«Комплекс организационных и технических мероприятий, необходимых для отбора мощности в объеме 950 (девятьсот пятьдесят) кВт от электрических сетей ПАО «Кубаньэнерго» в соответствии с требованиями действующих нормативно-технической документации и законодательства, при этом срок осуществления технологического присоединения электроустановок заявителя устанавливается не ранее выполнения условий договора технологического присоединения № 21101-17-00388914-1».

В остальном, ПАО «Кубаньэнерго» оставляет технические условия № 03-01/0799-17 от 26.06.2017 без изменений.

Заместитель генерального
директора по развитию и
технологическому
присоединению



В.Ю. Костецкий